



Zkušební laborato Brno  
Polní 23/340, 639 00 Brno



**PROTOKOL O ZKOUŠCE . 4378/2019**

Strana: 1  
Stran celkem: 1

**Zákazník:** Technické služby Host radice p.o.  
671 71 Host radice 57

**Analyzovaný materiál:** pitná voda  
**Datum a čas p íjmu:** 19.3.2019 15:30  
**Datum analýzy:** 19.3.2019 - 20.3.2019  
**Datum odb ru:** 19.3.2019  
**Odb r provedl:** Labtech Brno Vladimír T íska  
**Typ odb ru vzorku:** odb r pitné vody  
**íslo prot. o odb ru:** B619  
**SOP vzorkování:** SAM 03: SN EN ISO 5667-1, SN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-5, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 19458, Vyhl.252/2004 Sb.  
**Seznam p íloh:** protokol o odb ru . B619

íslo vzorku	Ozna ení vzorku
6739	Host radice, vrt PV 2 - nový

**Limitní hodnoty p evzaty z p ílohy . 1 k vyhláске . 252/2004 Sb.**

Parametr	jednotka	.vzorku:		norma	Identifikace zkušební metody	Akr
		6739	NM			
Železo	mg/l	<0,05		max. 0,2 MH	ICP 02: SN EN ISO 11885 (1) A	
Mangan	mg/l	0,09	! 20%	max. 0,05 MH	ICP 02: SN EN ISO 11885 (1) A	
Selen	µg/l	2,8	20%	max. 10 NMH	ICP 03A: SN EN ISO 17294-2 (1) A	
Úran	µg/l	22,2	! 20%	max. 15,0	ICP 03A: SN EN ISO 17294-2 (1) A	

Poznámka:

Výsledky ozna ené ! nespl ují limity uvedené v právních p edpisech.

Kovy stanoveny po filtraci vzorku filtrem Munktell, grade 1291, velikost pór 2-3 µm

íslice u ozna ení zkušební metody ozna uje pracovišt , na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno; 2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laborato e Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy; 4a-Labtech Sušice, Pražská 1087,342 01 Sušice

Nejistota m ení (NM) je definována jako rozší ená nejistota m ení na hladin významnosti 95% s koeficientem rozší ení k=2 a nezahrnuje nejistotu odb ru. Nejistota je vyjád ena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledk pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní opera ní postupy (SOP). Zkoušky s ud leným flexibilním rozsahem akreditace jsou ozna eny FRA. Akreditované zkoušky provedené v jiné laborato i jako subdodávky jsou ozna eny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených p edm t uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap . správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol m že být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborato e.

Protokol vystaven:  
21.3.2019

Ing. Pavel Hradil  
vedoucí Zkušební laborato e Brno